

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU

hospodářskosprávní odbor, stavební úřad
Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou

Č.j.: 333/2017/MěR/Stú/3
Vyřizuje: Sýkorová
Tel/Mob: 469 690 144 / 608 725 144
E-mail: jana.sykorova@ronovnd.cz
V Ronově nad Doubravou dne: 11.8.2017

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dne 9.6.2017 podal stavebník - akciová společnost ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 prostřednictvím pana Tomáše Jansy, projekty Havlíčkův Brod, Humpolecká 448, 580 01 Havlíčkův Brod, zastupujícího akciovou společnost MONTPROJEKT, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, která žadatele zastupuje na základě plné moci, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Mladotice, kabelové vedení nn, č. IE-12-2005377“
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Ronov nad Doubravou, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby:

„Mladotice, kabelové vedení nn, č. IE-12-2005377“

Na pozemcích st. 74, 151/9, 157/10; 122/1; 122/5; 128/14; 128/13; 128/15; 273/7; st. 25; 261/1; 294; 273/1, st. 44; 269; 272/5; 272/1; 15/3; 266; 157/35; 13/9; 261/2; 161/1; 151/1; č.p. 82, st. 87/2; st. 63; 59; 60; 61; 62; 156/2; st. 50; st. 49; st. 55; 48; 46; 75; 76; 79; st. 80; p. 157/16; st. 90; st. 84; p. 157/19; st. 85; p. 157/20; st. 86; p. 42/5; st. 47; p. 258/5; st. 45; st. 29; p. 40; st. 56; p. 116/5; p. 281/3; p. 281/1; 267/3; 267/1; 263/1; p. 281/5; p. 281/4; st. 32; p. 119; st. 33; p. 116/4; p. 116/1; st. 70; st. 35; p. 122/2; st. 40; p. 122/3; p. 293; 122/4; p. 128/11; p. 113/2; p. 285; p. 286; st.81; p. 150; p. 253; st. 37/1; st. 71; p. 152/2; st. 72; p. 151/4; p. 116/3; st. 99; st. 41; p. 35; st. 24; st. 51; st. 52; p. 45/3; st. 53; st. 28; p. 36/4; st. 87/1; st. 23; st. 22; p. 273/4; st. 19; st. 18; p. 27/1; st. 17/1; st. 15/2; st. 5; p. 24/1; st. 64; p. 24/3; st. 16; st. 66; p. 69/3; st. 15/1; st. 14/2; st. 14/1; st. 68; st. 12; p. 288/2; p. 16/3; st. 8/2; p. 13/6; 13/5; p. 13/2; p. 52; p. 50/2; 276/2; st. 6/2; 272/2; st. 3; st. 4; p. 5/1; p. 4; st. 1; p. 82; st. 82; st. 2; p. 1; p. 12/1; st. 8/1; p. 13/7; p. 13/1; p. 13/8; st. 9; p. 15/1; p. 15/2; p. 24/5; p. 273/6; st. 43/1; st. 43/2; p. 280/1; st. 42; st. 78; p. 107/10; st. 30; st. 52; st. 23; st. 43/1; st. 9; p. 15/1; p. 15/2; st. 15/1; p. 24/3; p. 12/1; st. 8/1; 13/7; 13/1; 13/8; st. 87/1; p. 263/2; 267/4; p. 65; p. 36/4 v obci Mladotice v katastrálním území Mladotice nad Doubravou.

Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukci distribučního elektrického vedení nn 1kV v Mladoticích u Ronova nad Doubravou. V rámci stavby dojde k pokládce nového kabelového vedení a demontáži stávajícího holého vrchního vedení nn 1kV. Demontáž stávajícího vedení může být provedena až pro připojení všech odběratelů na nové kabelové vedení. V trase bude nové kabelové vedení zapojeno do jednotlivých kabelových skříní, ze kterých dojde k připojení jednotlivých odběratelů. V rámci stavby bude také opravena technologie stávající příhradové trafostanice č. CR0715.

Stavba obsahuje:

SO 01 – Výstavba kabelového vedení nn 1 kV

SO 02 – Demontáž stávajícího venkovního vedení nn 1kV

PS 01 – Oprava stávající příhradové trafostanice 35/0,4kV

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem č. 1 „Situační plán včetně projektovaného zařízení + stávající sítě“ (M: 1:1000), ověřeným stavebním úřadem, který obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb, kterou vypracoval Tomáš Jansa a autorizoval Ivan Kubát, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 1400334.
2. Případné změny v umístění jednotlivých částí stavby musí být projednány se stavebním úřadem v Ronově nad Doubravou v novém řízení.
3. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení musí být v souladu s ustanovením § 158 stavebního zákona vypracována oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané vyjádřením společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura vydaným dne 20.11.2015 pod č.j.: 739949/15:
 - Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
 - Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEKnepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK. Vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Roman Duříš, e-mail: roman.duris@cetin.cz (dále jen POS).

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
 - Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané sdělením společnosti ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly ze dne 1.6.2017 pod zn.: 0100753955:
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
 - Toto sdělení je platné do 01.12.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu, a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
 - V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané stanoviskem společnosti RWE Distribuční služby, a.s, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 30.11.2015 pod zn.: 5001215307:
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
 - Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
 - V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
 - Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
 - a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
 - b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
 - c) u technologických objektů 4 m od půdorysu
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané vyjádřením Regionálního muzea v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim ze dne 30.11.2015 pod č.j.: 550/2015:
- Plocha stavby se nachází na území s archeologickými nálezy, a proto musí být stavba, protože zasahuje pod úroveň terénu, doprovázena záchranným archeologickým výzkumem (dále ZAV). Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 127 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a také tzv. Maltskou konvencí /ETS č. 143/. Tyto normy formulují principy péče o společném kulturním dědictví, které je skryté v zemi. Z tohoto důvodu musí výkopové práce provázet ZAV.
 - Stavebník ještě během přípravy stavby kontaktuje instituci pověřenou k provádění záchranných archeologických výzkumů na daném území a uzavře s ní dohodu o provedení ZAV.
 - Před zahájením zemních prací bude uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
 - Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě /v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak/.
 - Stavebník /nebo jím pověřený zástupce/je povinen /přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu/ neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací /nálezy zdívá, jímek, apod./, stejně jako nálezy movité povahy /keramické zlomky, kovy, kosti apod./, a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu AV ČR v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
 - Stavebník předloží archeologem vyhotovený expertní list /popř. závěrečnou zprávu/ jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.

- Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané vyjádřením Městského úřadu Chrudim, OŽP, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ze dne 15.12.2015 pod č.j: CR 077163/2015 OŽP/Mk:
 - Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není nutný souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude písemně oznámen nejméně 15 dní předem OŽP.
 - Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu delší než jeden rok, bude požádáno o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.
 - Budou dodrženy zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu uvedené v § 4 zákona.
 - Stavební práce budou na pozemcích prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané stanoviskem státního podniku Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 5.1.2016 pod č.j.:
Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Přejech musí být navržen a proveden kolmo na osu toku, na obou březích bude označen orientačními sloupky.
 - Potrubí požadujeme uložit do chráničky, vrchní hrana chráničky bude uložena min. 1,2 m pod rostlým dnem koryta vodního toku.
 - Křížení stokem musí odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními).
 - Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP.
 - Zahájení a ukončení prací bude oznámeno našemu provoznímu středisku v Čáslavi (Třešňová 1330, 286 01 Čáslav, tel. 327 313 341).
 - Po ukončení prací na křížení Doubravy požadujeme přizvat správce toku k převzetí. Při tomto převzetí bude předloženo skutečné zaměření provedeného přechodu.
 - Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (ppč. 280/1 v k.ú. Mladotice nad Doubravou), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, ing. Kvapilová - tel. 466868236, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané vyjádřením akciové společnosti Vodárenská společnost Chrudim, Novoměstská 626, 537 28 Chrudim ze dne 1.4.2016 pod č. j.: 166/TD/16:
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu a v křížení dle ČSN 736005.
 - Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.
 - V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s. Toto se netýká výjimek odsouhlasených již během přípravy PD.

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - pan Leszkow 603899872 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního řadu v naší správě - pan Drahý 603899849. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).
 - Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
 - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.
 - Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

- 11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané souhlasem Správy a údržby silnic Pk, Tovární 1150, 537 01 Chrudim ze dne 2.1.2017 pod č.j.: SUSPK/9140/2016:
 - K umístění přípojek v silnici III. třídy musí být vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu (MěÚ Chrudim, odbor dopravy) ke zvláštnímu užívání silnice - umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.).
 - Před zahájením stavebních prací (min. 3 týdny) musí být mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění stavebních prací - více informací na www.suspk.cz nebo poskytne oddělení majetkové správy v Chrudim).
 - Následně požádá zhotovitel silničního správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice - provádění stavebních prací v silničním pozemku.
 - Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01. 11.- 31. 03.).
 - Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.
 - Definitivní výsrava vozovky:

Skladba konstrukce vozovky po uložení cizího zařízení v tělese silnice III. třídy je následující: po provedení obsypu uloženého zařízení bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2} = 45$ [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou) šterkodrt' ŠD_A tl. 200 mm s modulem přetvárnosti $E_{def,2} = 80$ [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou)

 - cementová stabilizace SC Ce/io tl. 130 mm
 - postřík infiltrační PI - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m²
 - asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm
 - postřík spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m²
 - asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm.
 - Asfaltobetonové vrstvy vozovky budou provedeny napojením na stávající vozovku překrytím ložné vrstvy o 0,50 m a obrusné vrstvy překrytím o 1,00 m na každou stranu od kraje rýhy (platí pro příčné překopy i podélné rýhy). Veškeré spáry v živičném krytu budou proříznuty a ošetřeny vhodnou technologií - zalitím modifikovanou pružnou asfaltovou zálivkou nebo natavovacím páskem. Případné odvodňovací proužky budou obnoveny.
 - Uložení do silničního příkopu, popř. zeleného pásu (i v případě startovacích jam):
 - Zásypy budou provedeny po vrstvách a řádně hutněny v souladu s TP 146.
 - V případě zásahu do silničního příkopu bude tento obnoven v odpovídajícím tvaru a spádu.
 - Místa výkopů budou uvedena do řádného stavu, včetně osetí.
 - Chránička pro uložení přípojky v komunikaci bude v celé délce protlaku, krytí přípojky v silničním pozemku musí vyhovovat ČSN 73 6005 (min. 1,2 m pod niveletou vozovky).

- Musí být zachováno stávající odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
 - Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li výprava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na základě pokynů správce pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Třemošnice, pracovník oddělení majetkové správy) na náklady investora stavby.
 - Mimo souvisle zastavěné území obce požadujeme dodržet silniční ochranné pásmo dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk) a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
 - Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR a silničním správním úřadem.
 - **TERMÍN DEFINITIVNÍ OPRAVY VOZOVKY:** do termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací. Před obnovením provozu po místě zvláštního užívání silnice bude provedena provizorní oprava výkopu dle TP č. 146 MD ČR (bez rozšíření a pásy, asfaltovou obalovanou směsí v tloušťce 6 cm).
 - Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Dodržení uvedených podmínek bude provedeno fotodokumentací za použití měřidla (krytí, přesah krytové vrstvy, atd.), která bude se zápisem o hutnění předložena při předání opravené vozovky pracovníku SÚS Pk, oddělení majetkové správy Chrudim (tel. 469 699 023). Po úhradě částky dle smlouvy o podmínkách zřízení stavby bude o provedené opravě vozovky sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba – 36 měsíců.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ze dne 14.2.2017 pod č.j: CR 001835/2017 Pe.
13. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Chrudim, OŽP, OVH, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ze dne 21.7.2017 pod č.j: CR 047115//2017 OŽP/Ge – 0255:
- Doba, po kterou se souhlas uděluje: do doby vydání příslušných opatření příslušným stavebním úřadem, nejdéle však 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska.
 - Nebudou provedeny jakékoliv terénní úpravy, stavby a zařízení, které by mohly ovlivnit vodní poměry, nad rámec předložené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprávního úřadu.

Účastník řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
 ČEZ Distribuce a.s., Třeplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425

Odůvodnění:

Dne 9.6.2017 obdržel Městský úřad Ronov nad Doubravou, stavební úřad, žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Mladotice, kabelové vedení nn, č. IE-12-2005377“ na pozemcích v katastrálním území Mladotice nad Doubravou.

Stavební úřad opatřením ze dne 12.6.2017 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení a zároveň nařídil konání ústního jednání na den 20.7.2017. O tomto jednání je sepsán protokol.

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky:

- CETIN (02) - vyjádření pod č.j.: 739949/15 ze dne 20.11.2015
- ČEZ Distribuce, a. s. sdělení pod č.j.: 100753955 ze dne 1.6.2017
- ČEZ ICT sdělení pod č.j.200606207 ze dne 1.6.2017

- RWE s.r.o., sdělení pod č.j.: 5001215307 ze dne 30.11.2015
- Regionální muzeum v Chrudimi – Vyjádření pod č.j.: 550/2015 ze dne 30.11.2015
- Hasičský záchranný sbor Pard. kraje - závazné stanovisko pod č.j.: HSPA-4-585/201 ze dne 2.12.2015
- Ministerstvo obrany ČR – závazné stanovisko pod č.j.: 47244/2015-8201-OÚZ- PCE ze dne 4.12. 2015
- Městský úřad Chrudim, OŽP – souhrnné stanovisko pod č.j.: CR077164/2015 OŽP/Ry ze dne 4.1.2016
- Městský úřad Chrudim, OŽP – půda - vyjádření pod č.j.: CR077163/2015 OŽP/Mk ze dne 15.12.2015
- MÚ Chrudim – lesy – závazné stanovisko pod č.j.: CR009382/2016 OŽP/Št ze dne 22.2.2016
- Povodí Labe – stanovisko pod č.j.: PVZ/15/33954/Ka/0 ze dne 5.1.2016
- VS Chrudim- vyjádření pod č.j.: 166/TD/16 ze dne 1.4.2016
- Posouzení vlivu stavby na tok Doubrava ze dne 4.5.2016
- Správa a údržba Pard. Kraje – souhlas ke zvláštnímu užívání silnice pod č.j.: SUSPK/9140/201 ze dne 2.1.2017
- Městský úřad Chrudim, odbor dopravy – rozhodnutí pod č.j.:CR 011058/2017 ODP/Pe ze dne 14.2.2017
- Městský úřad Chrudim, OŽP – závazné stanovisko pod č.j.: CR0471145/2017 OŽP/Ge-0255 ze dne 21.7.2017

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy.

Stavební úřad podmínky plynoucí z výše uvedených materiálů zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad se v provedeném řízení zabýval předloženou žádostí, zda je umístění navrhované stavby v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a zda vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění a dospěl k závěru, že danou stavbu lze v dané lokalitě umístit. Umístěním navrhované stavby nedojde k výrazné změně daného území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky, které se týkaly umístění stavby a projektové přípravy stavby zahrnul do podmínek rozhodnutí. V některých vyjádřeních či stanoviscích byly obsaženy též podmínky, které se váží nejen k umístění stavby a další projektové přípravě, ale též k realizaci stavby. Správní orgán však do rozhodnutí zakotvil i tyto podmínky, aby obsahovou stránku vyjádření či stanovisek uvedl jako celek ve všech souvislostech.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem.

Rozhodnutí má dle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Eva Volencová
vedoucí odboru
v zastoupení Jana Sýkorová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Ronově nad Doubravou a v Mladoticích.

Vyvěšeno dne: ~~15. 08. 2017~~ Sejmuto dne: **31. 08. 2017**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
538 42 Ronov n. Doubr.

A současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zveřejněno dne: **15. 08. 2017** Zveřejnění ukončeno dne: **31. 08. 2017**

**Otisk razítka a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
538 42 Ronov n. Doubr.
-6-

Rozdělovník:

Žadatel (§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: doporučeně datovou schránkou:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na základě plné moci se doručí:
MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, ISDS: fgdetem

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: doporučeně datovou schránkou:

Město Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou

**Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) (doručí se veřejnou vyhláškou):
Vlastníci následujících pozemků:**

st. 74 - zastavěná plocha a nádvoří; 151/9; 157/10 ; 122/1; 122/5; 128/14; – ostatní plocha;
128/13; 128/15 – zahrada; 273/7 – ostatní plocha; st. 25 - zastavěná plocha a nádvoří; 251/1; 29;
273/1 – ostatní plocha; st. 44 - zastavěná plocha a nádvoří; 269; 272/5; 272/1 – ostatní plocha; 15/3 –
zahrada; 266; 157/35; 13/9; 261/2; – ostatní plocha; 161/1 – ovocný sad; st. 87/2 - zastavěná plocha a
nádvoří – občanská vybavenost; st. 63; st. 59; st. 60; st. 61; st. 62 - zastavěná plocha a nádvoří; 156/2
– trvalý travní porost; st. 50 - zastavěná plocha a nádvoří; 156/2 – trvalý travní porost; st. 50; st. 49;
st. 55; st. 48; st. 46; st. 75; st. 76; st. 79; st. 80 - zastavěná plocha a nádvoří; 157/16 – zahrada; st. 90 -
zastavěná plocha a nádvoří; st. 84 - zastavěná plocha a nádvoří; 157/19 – zahrada; st. 85 - zastavěná
plocha a nádvoří; 157/20 – zahrada; st. 86 - zastavěná plocha a nádvoří; 42/5 – ostatní plocha; st. 47 -
zastavěná plocha a nádvoří; 258/5 – zahrada; st. 45 - zastavěná plocha a nádvoří; st. 29 - zastavěná
plocha a nádvoří; 40 – zahrada; st. 56 - zastavěná plocha a nádvoří; 116/5 - trvalý travní porost; 281/3,
281/1, 267/3, 267/1, 263/1, 281/5, 281/4 – ostatní plocha; st. 32 – zastavěná plocha a nádvoří; 119, -
ovocný sad; st. 33 - zastavěná plocha a nádvoří; 116/4, 116/1 - trvalý travní porost; st. 70; st. 35 -
zastavěná plocha a nádvoří; 122/2 – ostatní plocha; st. 40 - zastavěná plocha a nádvoří; 122/3 – ostatní
plocha; 293, - ostatní plocha; 122/4 – ostatní plocha; 128/11 – zahrada; 113/2 - trvalý travní porost;
285; 286 – zahrada; st. 81 - zastavěná plocha a nádvoří; 150 – trvalý travní porost; 253 – ostatní

plocha; st. 37/1; st. 71 - zastavěná plocha a nádvoří; 152/2 – trvalý travní porost; st. 72 - zastavěná plocha a nádvoří; 151/4 – zahrada; 116/3 – ostatní plocha; st. 99; st. 41- zastavěná plocha a nádvoří; 35 – zahrada; st. 24; st. 51; st. 52 - zastavěná plocha a nádvoří; 45/3 – zahrada; st. 53 - zastavěná plocha a nádvoří; 45/3 – zahrada; st. 53; st. 28 - zastavěná plocha a nádvoří; 36/4- zahrada; st. 87/1; st. 23; st. 22 - zastavěná plocha a nádvoří; 273/4- ostatní plocha; st. 19; st. 18- zastavěná plocha a nádvoří; 27/1- zahrada; st. 17/1; st. 15/2; 5/2- zastavěná plocha a nádvoří; 24/1 – zahrada; st. 64- zastavěná plocha a nádvoří; 24/3 – zahrada; st. 16; st. 66 - zastavěná plocha a nádvoří; 69/3 – zahrada; st. 15/1; st. 14/2; 14/1; st. 68; st. 12 - zastavěná plocha a nádvoří; 288/2 - zahrada; 16/3 - ostatní plocha; st. 8/2 - zastavěná plocha a nádvoří; 13/6; 13/5; 13/2 – zahrada; 52; 50/2 – ostatní plocha; 276/2 – vodní plocha; st. 6/2 - zastavěná plocha a nádvoří; 272/2 - trvalý travní porost; st. 3; st. 4 - zastavěná plocha a nádvoří; 5/1 – zahrada; 4- zahrada; st. 1- zastavěná plocha a nádvoří; 82 – zahrada; st. 82; st. 2 - zastavěná plocha a nádvoří; 1 – ovocný sad; 12/1, - ostatní plocha; st. 8/1 - zastavěná plocha a nádvoří; 13/7; 13/1; 13/8 – ostatní plocha; st. 9 - zastavěná plocha a nádvoří; 15/1; 15/2; 24/5 – zahrada; 273/6 - ostatní plocha; st. 43/1; 43/2- zastavěná plocha a nádvoří; 280/1 - vodní plocha; st. 42 st. 78 - zastavěná plocha a nádvoří; 107/10 – zahrada; st. 30; st. 52; st. 23; st. 43/1; st. 9 – zastavěná plocha a nádvoří; 15/; 15/2 - zahrada; st. 15/1 – zastavěná plocha a nádvoří; 24/3 – zahrada; 12/1 – ostatní plocha; st. 8/1 – zastavěná plocha a nádvoří; 13/7; 13/1; 13/8 – ostatní plocha; st. 87/1 – zastavěná plocha a nádvoří; 263/2; 267/4 – ostatní plocha; 65 – orná půda; 36/4 – zahrada
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2; IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4; IDDS: zbsdk9i
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3; IDDS:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim; IDDS: 3b9gxrh
innogy Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno; IDDS: jnyjs6
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové; IDDS: dbyt8g2
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 533 53 Pardubice; IDDS: ffhk8fg

Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (*osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno*)(*doručí se veřejnou vyhláškou*)

Dotčené orgány státní správy - doporučeně datovou schránkou:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim; ISDS: 3y8b2pi

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim; ISDS: 3y8b2pi

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, Pardubická 67, 537 16 Chrudim; ISDS: 3y8b2pi

Policie ČR, Dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim; ISDS: ndihp32

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim; ISDS: 48taa69

Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim; IDDS: 00370941

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 Pardubice; IDDS: hjyaavk