

Podmínky pro možnost čerpání dotace na DČOV z NPŽP

Oprávněný příjemce podpory: Obec

Výše podpory: Maximální výše dotace na jednu DČOV

pro kapacitu: - 1-5 EO činí 100 tis. Kč;
- 6-15 EO činí 170 tis. Kč;
- 16-50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

- v případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních musí být splněny parametry
- Nedílnou součástí každé DČOV musí být:
 - Akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50 % jednodenní kapacity maximální produkce odpadních vod, na niž je DČOV projektována.
 - Oddělený prostor pro akumulaci kalu.
 - Technologie pro nepřetržitý vzdálený monitoring provozu DČOV (dále jen „monitorovací zařízení“), pro hlášení a evidenci poruch minimálně v rozsahu: výpadek a obnovení dodávky elektrické energie; základní elektrická funkčnost DČOV (chod dmychadla, případně čerpadla) a funkčnost aerace. Monitorovací zařízení a na něj napojený systém musí být udržován v provozu po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této výzvě.
 - Automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní vody (bez zásahu uživatele).
- Tam, kde to je technicky možné, zejména pak u DČOV s režimem vypouštění vyčištěné odpadní vody do vod podzemních, musí být zajištěna akumulace vyčištěné odpadní vody s možností jejího dalšího využití např. na splachování toalet nebo závlahu. K tomuto účelu mohou být po nezbytných úpravách využity také stávající jímky. V případě využití vyčištěné odpadní vody na závlahu musí být povoleno vypouštět vyčištěné odpadní vody do vod podzemních.

Podmínky výzvy:

a) pro účely této výzvy je za řešené území považováno území celé obce či prostorově oddělená část obce. Řešené území se musí nacházet v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV.

b) navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO.

d) Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je v době podání žádosti zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (pouze v případě, že je využívána k trvalému rodinnému bydlení), objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost.

e) V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek nejsou podporovány.

f) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen uzavřít s vlastníkem budovy, pro kterou je realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory. Konkrétní forma smluvního vztahu podléhá rozhodnutí žadatele,

resp. příjemce podpory. Je velmi doporučeno v rámci smluvního vztahu jednoznačně vymezit distribuci veškerých nákladů spojených s instalací, provozem a údržbou DČOV (zejména se jedná o náklady na spotřebu elektrické energie, čištění a odkalování, zajišťování vzorku a jejich rozborů, zajištění revizí, zajištění on-line monitoringu, služby odborně způsobilé osoby, běžné opravy). Dále je doporučeno vytvořit fond pro obnovu technologie po ukončení její životnosti, ze kterého bude hrazena budoucí obnova celé systému pro čištění odpadních vod, a to i po ukončení doby udržitelnosti projektu.

g) Žadatel odpovídá za to, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací projektu, není jejím vlastníkovu omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji objektu, ke kterému je napojen předmět podpory, není předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu.

h) Všechny podpořené DČOV musí splňovat minimální parametry uvedené v čl. 2.

i) Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV.

j) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení realizace projektu.

k) Příjemce podpory je povinen, po celou dobu udržitelnosti, zajistit řádný provoz soustavy DČOV. O provozu jednotlivých DČOV musí být veden provozní deník.

l) Řádný provoz musí být zajištěn odborně kvalifikovanou osobou.

m) Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV. Bude-li zjištěno neplnění deklarovaných technických parametrů uvedených v žádosti, bude příjemce podpory vyzván k nápravě a k předložení aktualizované zprávy o provozu DČOV ve lhůtě stanovené Fondem. Opakované neplnění technických parametrů DČOV bude považováno za porušení podmínek smlouvy.

n) Podpora je poskytována na základě rozhodnutí a na základě řádně uzavřené smlouvy.

o) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit kontrolu podporovaného opatření na místě realizace (na základě smluvního vztahu s uživatelem).

Město by přistoupilo k žádosti o dotaci za těchto podmínek:

- 1) Jednotlivé žádosti budou posouzeny z hlediska hydrologie, zda pozemek umožňuje zasakování, či vypouštění do vodnatého toku.
- 2) Do projektu se zapojí minimálně 30% občanů místní části.
- 3) Musí se jednat o trvale žijící občany (může se jednat i o chalupáře, kteří nemají trvalý pobyt v Ronově nad Doubravou, ale dlouhodobě žijí ve svých nemovitostech – nejezdí pouze na sobotu a neděli a žijí zde i po dobu zimy)
- 4) Domácnosti, kde jsou lidé hlášeni k trvalému pobytu (v rámci RUD na ně město dostává příspěvek ze státního rozpočtu), uhradí městu částku 5000,- Kč. Zbývající část dotace uhradí město.
- 5) Domácnosti, kde nejsou lidé minimálně rok zpětně hlášeni k trvalému pobytu v Ronově nad Doubravou a budou mít zájem se zapojit do tohoto projektu, doplatí celou zbývající část dotace.
- 6) Každý zájemce uzavře s městem smlouvu o provozování, které bude zajišťovat město prostřednictvím způsobilé osoby, a odpovědnosti za případné neplnění podmínek dotace.
- 7) Bude uzavřena smlouva o převzetí tohoto díla po skončení udržitelnosti s tím, že i nadále provozování bude zajišťovat způsobilá osoba.
- 8) Bude tvořen fond na obnovu a údržbu, který bude oddělen od účetnictví města a bude sloužit pro tyto účely: plat zodpovědné osoby, revize, vzorkování, vyvážení kalů, chemie, oprava poruch, údržba systému a následnou obnovu po udržitelnosti, případně další náležitosti potřebné pro provozování díla.